



防爆合格证

证号: GYB18.1084U

由 沈阳振科仪表有限公司

(地址: 沈阳市浑南新区新隆街7号206室)

制造的产品:

名称 防爆接线盒

型号规格 EB5016-a-b

防爆标志 Ex d II C Gb

产品标准 Q/SZK.12-2017

图样编号 5016-00

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010 标准, 特颁发此证。

本证书有效期: 2018年1月19日至2023年1月18日

- 备注
1. 安全使用注意事项见使用说明书。
 2. 防爆合格证号后缀“U”表示Ex元件, 与其他电气设备或系统一起使用时需附加认证, 不能单独使用。
 3. 型号规格说明: ■代表材质, 可为01或02; ■代表电气接口, 可为01~05。
 4. 产品外壳防护等级IP66。

站长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇一八年一月十九日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址: 上海市漕宝路103号
邮编: 200233

网址: www.nepsi.org.cn
Email: info@nepsi.org.cn

电话: +86 21 64368180
传真: +86 21 64844580